



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AE88.B.01614

Серия RU № 0113873

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский центр сертификации продукции и услуг". Адрес местонахождения, в том числе фактический: 630008, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Кирова, дом 113, офис 464. Телефон (383) 363-38-63, факс (383) 363-38-63, адрес электронной почты ncsru@ncsru.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10AE88 выдан 06.06.2013 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно – механический завод "Газпромнефть-ОНПЗ" (ООО "РМЗ "Газпромнефть-ОНПЗ"). ОГРН: 1035501014295. Место нахождения и фактический адрес: 644040, Омская область, город Омск, проспект Губкина, дом 1, Российская Федерация. Телефон (3812) 69-03-84, 69-02-19, 69-02-89, факс 8 (3812) 63-26-09, адрес электронной почты Sekretar.R@omsk.gazprom-neft.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно – механический завод "Газпромнефть-ОНПЗ" (ООО "РМЗ "Газпромнефть-ОНПЗ"). Место нахождения и фактический адрес: 644040, Омская область, город Омск, проспект Губкина, дом 1, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ: Агрегаты, узлы и детали вентиляторов общего назначения:
Вал; Втулка (вкладыш) подшипника скольжения; Колесо рабочее; Корпус вентилятора; Корпус подшипника; Крышка подшипника; Кольца и манжеты уплотнительные резиновые; Муфта; Рама опорная; Шкив. Продукция изготовлена в соответствии с "Агрегаты, узлы и детали вентиляторов общего назначения. Технические условия. ТУ 4894-029-14926735-05". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8414

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823, ГОСТ 5976-90, ГОСТ 11442-90.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 38-07 от 15.07.2014 Испытательной лаборатории ООО "Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MP37 от 15.07.2011 до 15.07.2016; "Агрегаты, узлы и детали вентиляторов общего назначения. Обоснование безопасности. 4894-029-14926735-05 ОБ"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения 2 С (по ГОСТ 15150-69 раздел 10). Срок хранения - 12 месяцев, при соблюдении условий хранения. Срок службы (эксплуатации): Вал – 5 лет; Втулка (вкладыш) подшипника скольжения – 1 год; Колесо рабочее – 5 лет; Корпус вентилятора – 10 лет; Корпус подшипника – 10 лет; Крышка подшипника – 10 лет; Кольца и манжеты уплотнительные резиновые – 1 год; Муфта – 5 лет; Рама опорная – 10 лет; Шкив – 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.07.2014 ПО 16.07.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ю.А. Чернышова
(инициалы, фамилия)Ю.И. Бирюков
(инициалы, фамилия)